



ZUJANNA ENOTA MULTI SPLIT  
 REVERZIBILNE TOPLOTNE  
 ČRPAŁKE ZRAK - ZRAK  
 ZA 4 NOTRANJE ENOTE  
 Skupna hladilna moč Qh=3,5-13,5kW  
 Skupna grelna moč Qg=3,5-16,5kW

iii INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA INSTALACIJ, d.o.o., Ferrarska 12, KOPER		Naziv projektanta:	
Naziv objekta: Rekonstr. objekta lekarne, laboratorija in pedagoških prostorov v OB Valdoltra			
Investitor: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, Jadranska cesta 31. 6280 Ankaran			
Vrsta projekta: PROJEKT ZA IZVEDBO PZI			
Vsebinska risba: KLIMATIZACIJA: TLORIS STREHE			
Datum:	OCTOBER 2018	Spremembe:	Merilo: 1:50
Odg.projektant:	Dušan KANDUČ, univ. dipl. inž. strojn.	Identifikac. št.:	S-0382
			Številka risbe: 3